



29 juin 2020

## Objet : Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau

Madame,  
Monsieur,

Sachant que le Centre de services de la Capitale a donné suite aux directives du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) quant à la détection du plomb dans l'eau potable, vous trouverez, ci-dessous, ce qu'il faut savoir au sujet de l'école Alexander-Wolff et de ces 49 points d'eau testés.

- Voici un résumé des résultats obtenus à la suite de l'analyse des tests :

	40 résultats conformes en tout temps	9 résultats conformes seulement après que l'eau ait coulé 30 secondes	0 résultat non conforme
<b>Nombre de fontaines</b>	9	1	0
<b>Nombre de robinets</b>	31	8	0
<b>Mesure entreprise et identification</b>	Les points d'eau demeurent accessibles	Fontaine : Point d'eau condamné et identifié avec une affiche Robinet : Affiche avec un avis de laisser couler l'eau 1 minute avant consommation.	

- Ayant pour objectif d'offrir un environnement sain et sécuritaire à tous les élèves et membres du personnel, soyez assurés que les résultats qui ne sont pas conformes à la norme, le Centre a pris les mesures nécessaires pour résoudre la situation rapidement, en conformité avec la [procédure qui nous a été transmise par le ministère \(p.12\)](#).
- Finalement, nous vous rappelons que cette opération a été réalisée à la demande du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) dans le but de garantir une eau de qualité dans toutes les écoles du Québec. Pour obtenir plus d'informations sur les tests en cours dans l'ensemble des écoles de la province, vous pouvez consulter le site Internet du MEES : [www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/references/plomb-dans-l'eau-des-ecoles-du-quebec](http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/references/plomb-dans-l'eau-des-ecoles-du-quebec).

Espérant le tout conforme à vos attentes.

La direction

